

附件：

总预算表

金额单位：元

序号	服务内容	含税最高限价（元/年）
1	院区内所有消防设施设备维护保养。 (详见条款 5)	6 万/年
2	每年一次消防演练，每年一次消防知识培训	
3	付款方式：合同签订后 10 个工作日内付 50%，取得年度报告后支付剩余 50%。	
4	另需维修的消防设施设备单件价格在 200 元内，由维保公司免费更换，单件价格在 200 元以上由医院负责更换。但需要维保公司提出来，医院能在市场上了解价格。	
5	现场实行三次报价，标书只需一本正本。	
6	消防设施维护、维修范围 1. 火灾自动报警系统：感烟探测器、感温探测器、声光报警器、控制模块、信号模块、火灾自动报警控制器、消防彩显系统等。 2. 联动控制系统：声光报警器、手动报警按钮、联动控制器、编码模块等。 3. 消火栓给水系统：室内外消火栓箱、水泵接合器、消火栓按钮、消防水泵、管道阀门、室外消火栓、消防水箱、消防水池等。 4. 自动喷水灭火系统：水喷淋头、消防水炮、湿式报警阀、水流指示器、安全信号阀、控制阀、喷淋水泵、管道等。	

	<p>5. 七氟丙烷气体灭火系统、IG541 气体灭火系统及其控制系统。</p> <p>6. 事故广播系统：广播控制器、话筒、音箱、喇叭、前置放大器、功率放大器等。</p> <p>7. 消防电话系统：消防电话分机、消防电话插孔、消防电话主机等。</p> <p>8. 应急照明系统：应急电源柜、安全指示灯、疏散指示灯、事故照明等。</p> <p>9. 通风、防排烟系统：正压风机、防排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟口等。</p> <p>10. 电动防火卷帘门及配套设施。</p> <p>11. 可燃气体报警系统。</p>
7	<p>标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保证系统正常工作。 维护质量必须符合要求，并且满足现行消防规范的要求。 设备发生故障，接收到故障信息通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向单位汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。 提供详细的月检、季检及年度试验报告。
8	<p>涉及楼层：外科大楼、内科大楼、行政楼、供应室楼、大会议室、耗材库房、门诊部、体检中心、血透中心等医院所有建筑的消防设施设备。</p>